Interreg Cofinanțat de Uniunea Europeană | GREENER

NEXT România – Ucraina

Nr. 2906 Data: 17.08.2026

APROBAT,
PRIMAR
Ion Herbil

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIE ȘI CAIETUL DE SARCINI - FURNIZARE

Titlul contractului: "Furnizare generator de curent trifazat fonoabsorbant cu motor diesel de 26 kVA" în cadrul proiectului "NEXT pentru un viitor verde: Cooperare transfrontalieră între Rona de Jos și Neresnitsya pentru adaptarea la schimbările climatice" – acronim "GREENER" / "NEXT for a Green Future: Cross-border Cooperation between Rona de Jos and Neresnitsya for Climate Change Adaptation"
Număr de referință: ID ROUA00436

1. INFORMAȚII PRIVIND DEPUNEREA OFERTELOR

Obiectul contractului:
Obiectul acestei licitații este: Furnizare generator de curent trifazat fonoabsorbant cu motor diesel de 26 kVA

Numărul și titlurile loturilor:
Un singur lot

Termen de depunere a ofertelor:
Termenul limită[1] de depunere a ofertelor este **31/08/2026 ora 11:00** [2].

Adresa și modalitățile de depunere a ofertelor:
Oferta va fi depusă prin poștă, prin curierat, prin intermediul platformei electronice SEAP sau prin e-mail**, semnată electronic sau semnată olograf și scanată**.

Oferta semnată electronic sau semnată olograf și scanată poate fi depusă prin e-mail la următoarea adresă de e-mail:

primar@primariaronadejos.ro

În cazul în care ofertele sunt depuse în plicuri sigilate, acestea trebuie să conțină următoarele informații:

---

[1] Se recomandă ca termenul de depunere să fie de minim 7 zile.

[2] Oferta (depusă prin poștă/curierat sau prin e-mail) trebuie să ajungă până la acest termen.

- Numele și adresa ofertantului
- Titlul ofertei: Furnizare generator de curent trifazat fonoabsorbant cu motor diesel de 26 kVA
- Număr de referință: **ID ROUA00436**
- Cuvintele: "*A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor*".

Ofertele pot fi depuse prin poștă sau curierat la următoarea adresă:

Comuna Rona de Jos cu sediul în Localitatea Rona de Jos, Str. Principală, nr. 84, Cod Poștal 437245, jud. Maramureș telefon: 0262-361101
Persoană de contact: **Ion Herbil, primar**

Se reamintește ofertanților că oferta trebuie să ajungă la autoritatea contractantă până la termenul indicat mai sus, chiar și în cazul în care este depusă prin poștă sau prin curierat. În caz contrar, oferta va fi respinsă automat.

Mijloacele de probă a respectării termenului de primire a ofertelor sunt data primirii e-mailului de către autoritatea contractantă, ștampila poștală sau data bonului de depunere.

Notificarea atribuirii:
Depunerea ofertei implică acceptarea de către ofertant că va fi informat cu privire la rezultatele procedurii de evaluare în formă scrisă prin mijloace electronice.

2. CRITERII DE EXCLUDERE ȘI SELECȚIE[3]

Se vor transmite următoarele:

- ofertă financiară;
- propunere tehnică;
- certificat constatator / document echivalent;

3. INFORMAȚII FINANCIARE

Valoarea maximă disponibilă a contractului este de 101.242,16 lei fără TVA

4. INFORMAȚII TEHNICE

Ofertanții sunt obligați să furnizeze bunurile indicate mai jos. În oferta tehnică, ofertanții trebuie să indice mai multe detalii cu privire la bunurile livrate, făcând trimitere la cerințele de mai jos.

[3] Pentru contractele cu valoare estimată de până la **15 000 EUR,** criteriile nu pot fi solicitate.

Titlul activității: Furnizare generator de curent trifazat fonoabsorbant cu motor diesel de 26 kVA		
Descrierea realizărilor/rezultatelor preconizate care trebuie atinse	Interval de timp necesar	Intrări necesare (dacă este cazul)
Conform specificațiilor tehnice de mai jos Obiectul contractului îl constituie furnizarea unui generator de curent trifazat fonoabsorbant, cu motor diesel, cu putere trifazată de minimum 26 kVA la 400 V, în configurație mobilă, complet și gata de utilizare, în cadrul proiectului ID ROUA00436 „NEXT pentru un viitor verde: Cooperare transfrontalieră între Rona de Jos și Neresnitsya pentru adaptarea la schimbările climatice" – acronim GREENER / „NEXT for a Green Future: Cross-border Cooperation between Rona de Jos and Neresnitsya for Climate Change Adaptation". *Generatorul va include cel puțin grupul electrogen trifazat, motor diesel, alternator/generator electric, carcasă fonoabsorbantă/insonorizată, panou de comandă și monitorizare, rezervor de combustibil, sistem mobil de transport pe remorcă/platformă tractabilă, sistem de protecție și toate elementele de conectare și accesoriile necesare punerii în funcțiune și utilizării.*	*Durata contractului e de maximum 3 luni de la data semnării contractului de către ambele părți, din care maximum 2 luni pentru livrarea bunurilor, iar perioada rămasă este destinată recepției, facturării și efectuării plății, în condițiile prevăzute în contract*	*NA*

5. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ofertanții sunt obligați să indice în ce țară sunt stabiliți și să prezinte documentele justificative acceptabile în mod normal în conformitate cu legislația țării respective.

Depunerea ofertei implică acceptarea de către ofertant a termenilor și condițiilor stabilite în documentele achiziției și că o astfel de depunere este obligatorie pentru contractantul căruia îi este atribuit contractul în timpul executării contractului.

Perioada în care o ofertă rămâne valabilă și nu poate fi modificată în niciun fel este: **30 zile**.

Confidențialitate

Întreaga procedură de evaluare este confidențială, sub rezerva legislației autorității contractante privind accesul la documente. Rapoartele de evaluare și înregistrările scrise sunt destinate exclusiv uzului oficial și nu pot fi comunicate ofertanților și niciunei alte părți decât autoritatea contractantă, organismele naționale și de program, Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetul European (EPPO) și Curtea de Conturi Europeană.

Orice contact între autoritatea contractantă și ofertant în timpul procedurii este interzis, cu excepția cazurilor excepționale prevăzute de legislația [4]europeană.

Criterii de atribuire

Contractul va fi atribuit ofertantului care a depus o ofertă conformă din punct de vedere administrativ și tehnic și a oferit cel mai mic preț.

Întocmit,
Ofițer de comunicare,
Marina Ioan

Avizat,
Manager proiect,
Cosovan Ionatan-Ruben

[4] art. 169 din Regulamentul financiar (Regulamentul nr. 2018/1046)

Specificații tehnice

"Furnizare Generator de curent trifazat fonoabsorbant cu motor diesel de 26 kVA"

În cadrul proiectului ID ROUA00436 "NEXT pentru un viitor verde: Cooperare transfrontalieră între Rona de Jos și Neresnitsya pentru adaptarea la schimbările climatice" – acronim "GREENER" / "NEXT for a Green Future: Cross-border Cooperation between Rona de Jos and Neresnitsya for Climate Change Adaptation"

CPV: 31121000-0 – Grupuri electrogene

Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. *Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale*!

În acest sens, orice ofertă prezentată care conține elemente suplimentare față de cele solicitate prin specificațiile tehnice va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale. Ofertele care nu satisfac cerințele din specificațiile tehnice vor fi declarate neconforme și vor fi respinse.

1. INTRODUCERE - CONTEXT

Autoritatea contractantă UAT Comuna Rona de Jos, prin Primăria Comunei Rona de Jos, cu sediul în Comuna Rona de Jos, str. Principală nr. 84, județul Maramureș, intenționează să achiziționeze **1 generator de curent trifazat fonoabsorbant cu motor diesel de 26 kVA**, necesar implementării proiectului GREENER, cod ROUA00436.

Achiziția se realizează în cadrul Activity 1.1 – „Provision of equipment and their operation at both partners", activitate care urmărește dotarea comunităților partenere cu echipamente necesare gestionării situațiilor de urgență generate în special de incendii și inundații.

Generatorul este destinat asigurării unei surse fiabile și mobile de energie electrică pentru operațiuni și activități de intervenție în situații de urgență, inclusiv în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, contribuind la menținerea capacității operative și la continuitatea activităților necesare răspunsului la dezastre.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul achiziției îl constituie furnizarea a:

1 bucată generator de curent trifazat fonoabsorbant, cu motor diesel, cu putere trifazată de minimum 26 kVA la 400 V, în configurație mobilă, complet și gata de utilizare.

Generatorul va fi livrat în configurație completă și va include cel puțin:

- grup electrogen trifazat;
- motor diesel;
- alternator/generator electric compatibil cu puterea solicitată;
- carcasă fonoabsorbantă/insonorizată;
- panou de comandă, pornire și monitorizare;
- rezervor de combustibil;

- sistem mobil de transport – remorcă/platformă tractabilă;
- sisteme de protecție, conexiuni și elemente de ieșire pentru alimentarea consumatorilor;
- toate elementele de conectare și accesoriile necesare punerii în funcțiune și utilizării.

Produsele furnizate vor fi noi, neutilizate, în configurația standard de fabricație și apte pentru utilizarea profesională în activități de intervenție și asigurare temporară a alimentării cu energie electrică.

Valoarea totală estimată este de: 101.242,16 lei fără TVA
Valoarea totală este de 122.503,01 lei cu TVA, TVA eligibil

3. SPECIFICAȚII TEHNICE

3.1. Tip generator

Generator de curent electric acționat de motor diesel, destinat utilizării ca sursă mobilă și temporară de alimentare cu energie electrică în activități de intervenție și situații de urgență.
Generatorul va îndeplini cel puțin următoarele cerințe:

- grup electrogen trifazat;
- motor diesel;
- construcție fonoabsorbantă/insonorizată, în carcasă de protecție;
- configurație mobilă, montată pe remorcă/platformă tractabilă, care să permită transportul facil la locul intervenției;
- sistem de pornire electric;
- destinat utilizării profesionale și funcționării în condiții specifice alimentării temporare/de rezervă.

3.2. Parametri electrici

Generatorul va îndeplini cel puțin următoarele cerințe privind parametrii electrici:

- tensiune trifazată: 400 V;
- putere trifazată disponibilă la 400 V: minimum 26 kVA;
- frecvență: 50 Hz;
- factor de putere (cos φ): minimum 0,8;
- curent disponibil pe fază corespunzător puterii solicitate, de minimum 37 A/fază;
- posibilitatea alimentării consumatorilor monofazați la 230 V, conform configurației producătorului;
- panou de comandă și monitorizare a parametrilor esențiali de funcționare;
- sisteme de protecție electrică și elemente de conectare/ieșire adecvate configurației și puterii generatorului.

Ofertantul va indica în propunerea tehnică puterea nominală și puterea maximă a generatorului, la 400 V și, după caz, puterea disponibilă la 230 V.

3.3. Motor

Motorul generatorului va îndeplini cel puțin următoarele cerințe:

- motor diesel, adecvat acționării unui grup electrogen de puterea solicitată;
- putere motor: minimum 25 kW;
- răcire cu lichid/apă sau soluție tehnică echivalentă adecvată funcționării profesionale;
- turație nominală de funcționare: aproximativ 1.500 rot/min;
- sistem de pornire electric;

- construcție și configurație adecvate funcționării continue/temporare în regimul prevăzut de producător pentru grupul electrogen ofertat.

3.4. Sistem de combustibil și consum

Generatorul va îndeplini cel puțin următoarele cerințe privind alimentarea cu combustibil:

- combustibil: motorină;
- rezervor de combustibil cu capacitate de minimum 50 litri;
- consum maxim de combustibil declarat de producător, la sarcina maximă sau în condiții echivalente de testare, de maximum 7 litri/oră;
- sistem de alimentare cu combustibil integrat și compatibil cu motorul generatorului.

Ofertantul va indica în propunerea tehnică valorile de consum declarate de producător și condițiile de sarcină la care acestea sunt determinate.

3.5. Configurație fonoabsorbantă și mobilitate

Generatorul va fi furnizat într-o configurație adecvată transportului și utilizării în teren și va îndeplini cel puțin următoarele cerințe:

- carcasă fonoabsorbantă/insonorizată, destinată reducerii zgomotului produs în timpul funcționării;
- carcasă de protecție care să permită accesul pentru verificare, alimentare și operațiuni de întreținere;
- montare pe remorcă/platformă mobilă tractabilă, prevăzută cu sistem de cuplare și elemente necesare transportului în condiții de siguranță;
- configurație stabilă în timpul utilizării, cu elemente de sprijin/stabilizare, după caz;
- dimensiuni și masă adecvate transportului facil al generatorului către locul intervenției.

Ofertantul va indica nivelul de zgomot declarat de producător, exprimat în dB(A), precum și condițiile/metoda de măsurare aferente valorii declarate. De asemenea, va indica dimensiunile și greutatea generatorului în configurația ofertată.

4. Cerințe privind compatibilitatea componentelor

Toate componentele generatorului trebuie să fie compatibile între ele și să constituie un sistem complet, funcțional și adecvat utilizării prevăzute.

Motorul, alternatorul/generatorul electric, panoul de comandă, sistemele de protecție, rezervorul, carcasa fonoabsorbantă și sistemul mobil de transport trebuie să fie integrate într-o configurație tehnică unitară și sigură.

Nu se acceptă configurații formate din componente incompatibile sau adaptate artizanal.

Ofertantul va avea obligația de a indica în propunerea tehnică producătorul și modelul generatorului ofertat, producătorul și tipul motorului, producătorul/tipul alternatorului, precum și configurația completă a echipamentului.

5. Cerințe privind conformitatea și certificarea

Produsele ofertate trebuie:

- să fie conforme cu cerințele legale și tehnice aplicabile grupurilor electrogene, echipamentelor electrice și mașinilor, în funcție de configurația ofertată;
- să poarte marcaj CE, unde este aplicabil;
- să fie însoțite de declarație UE/CE de conformitate sau document echivalent aplicabil;
- să fie prevăzute cu protecțiile și dispozitivele de siguranță aplicabile configurației ofertate;
- să fie însoțite de documentația tehnică și instrucțiunile de utilizare și întreținere;
- să fie însoțite de documentele aplicabile sistemului mobil de transport/remorcii, în funcție de configurația ofertată și cerințele legale aplicabile.

Documentele de conformitate vor fi prezentate cel târziu la livrarea produsului.

6. Condiții de livrare

Cantitatea totală este de 1 bucată generator de curent trifazat fonoabsorbant cu motor diesel de minimum 26 kVA.

Produsul va fi livrat la sediul UAT Comuna Rona de Jos sau la o altă locație de pe raza Comunei Rona de Jos comunicată de autoritatea contractantă.

Furnizorul va asigura:

- transportul produsului;
- manipularea și predarea acestuia;
- verificarea configurației complete;
- punerea în funcțiune și verificarea funcționării generatorului;
- prezentarea modului de pornire, oprire, conectare și utilizare;
- punerea la dispoziție a documentelor de conformitate și a instrucțiunilor.

La livrare se va efectua o probă de funcționare, în condițiile tehnice permise de producător și de locația de livrare, pentru verificarea pornirii, funcționării și parametrilor de bază ai generatorului.

Toate costurile aferente livrării și punerii în funcțiune vor fi incluse în prețul ofertat.

Termenul de livrare este de maxim 2 luni de la data semnării contractului de furnizare.

7. Instruirea personalului

La livrare, furnizorul va realiza o prezentare și instruire privind utilizarea și întreținerea de bază a generatorului pentru personalul desemnat de autoritatea contractantă.

Instruirea va include cel puțin:

- componentele principale ale generatorului;
- verificările înainte de utilizare;
- pornirea și oprirea generatorului;
- utilizarea panoului de comandă și monitorizarea parametrilor de funcționare;
- conectarea consumatorilor la 400 V și 230 V, după caz;
- respectarea puterii disponibile și distribuirea corespunzătoare a sarcinilor pe faze;
- alimentarea cu combustibil și regulile de bază privind combustibilul utilizat;
- reguli de siguranță privind riscul electric, gazele de evacuare, suprafețele fierbinți și componentele în mișcare;
- transportul, amplasarea și stabilizarea generatorului;
- operațiuni de curățare și întreținere curentă;
- condiții de depozitare;
- identificarea situațiilor în care generatorul nu trebuie utilizat și trebuie supus verificării/service-ului.

Furnizorul va preda un document din care să rezulte realizarea instruirii și participarea personalului desemnat de beneficiar.

8. Garanție și service

Produsul va beneficia de o perioadă de garanție de minimum 24 de luni de la data recepției, dacă producătorul nu oferă o perioadă mai mare.

Pe durata garanției, furnizorul va asigura remedierea defecțiunilor imputabile produsului, în condițiile stabilite prin contract și documentele de garanție.

Ofertantul va prezenta informații privind:

- condițiile de garanție;
- modalitatea de asigurare a service-ului;

- disponibilitatea pieselor de schimb și a consumabilelor;
- verificările și operațiunile de întreținere periodică recomandate de producător.

9. Documente care vor însoți produsele

La livrare, furnizorul va preda cel puțin:

- aviz/document de livrare, după caz;
- certificat de garanție;
- declarație UE/CE de conformitate/document de conformitate aplicabil;
- documente/certificate privind respectarea cerințelor și standardelor aplicabile;
- manual/instrucțiuni de utilizare;
- instrucțiuni de întreținere și depozitare;
- documentația tehnică aferentă generatorului, motorului și alternatorului, în măsura în care este furnizată de producător;
- documentele aplicabile remorcii/platformei mobile, după caz;
- documentul/procesul-verbal privind punerea în funcțiune și proba de funcționare;
- documentul privind instruirea personalului desemnat.

Documentele destinate utilizării curente a produsului vor fi disponibile în limba română, conform cerințelor legale aplicabile.

10. Recepția produselor

Recepția se va realiza cantitativ și calitativ.

În cadrul recepției se va verifica cel puțin:

- cantitatea livrată – 1 bucată;
- configurația completă a generatorului;
- integritatea produsului;
- corespondența cu specificațiile tehnice și oferta acceptată;
- tensiunea trifazată de 400 V și puterea trifazată de minimum 26 kVA;
- existența motorului diesel și a sistemului de pornire electric;
- existența carcasei fonoabsorbante/insonorizate;
- existența sistemului mobil de transport – remorcă/platformă tractabilă;
- existența panoului de comandă și a sistemelor de protecție aferente;
- existența documentelor de conformitate și garanție;
- realizarea punerii în funcțiune și a probei de funcționare;
- realizarea instruirii personalului.

Recepția și punerea în funcțiune/utilizare vor fi consemnate prin proces-verbal.

Facturarea se va face doar după admiterea recepției cantitative și calitative.

11. Cerințe privind vizibilitatea proiectului

Echipamentul va fi utilizat în cadrul proiectului GREENER.

Autoritatea contractantă va asigura aplicarea elementelor de vizibilitate ale proiectului, conform cerințelor Programului Interreg VI-A NEXT România–Ucraina.

Furnizorul va permite aplicarea etichetelor/autocolantelor de vizibilitate în locații adecvate, fără afectarea funcționării, ventilației, accesului pentru întreținere, certificării sau elementelor de siguranță ale echipamentului.

Întocmit,
Ofițer de comunicare,
Marina Ioan

Avizat,
Manager proiect,
Cosovan Ionatan-Ruben